

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980308000098

美尔森电气保护系统（上海）有限公司（生产者） 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

美尔森电气保护系统（上海）有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：美尔森电气保护系统（上海）有限公司
生产者地址：上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：半导体设备保护用熔断体
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 13539.4-2016
生产企业名称：美尔森电气保护系统（上海）有限公司
生产企业地址：上海市松江区书山路55弄6,7,8号

联系人：茅柳熊
电话：021-67602388
电子邮箱：Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-07-06
自我声明地点：上海市松江区书山路55弄6、7、8号

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000098

产品系列、型号、规格:

URD70 (型号解释详见附件); Un:AC1000V,AC1100V; In:350A,400A,450A/1100V;500A/1000V;额定分断能力:100kA;分断范围和使用类别:aR

联系人: 茅柳熊
电话: 021-67602388
电子邮箱: Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-06
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000098

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



xxx	URD	70	xxx	xxx
电压/100 Voltage/100	曲线类型 Type of curve	陶瓷管尺寸 Size of body	端子 TTF-平端安装(公制螺纹) TTI-平端安装(英制螺纹) LI-美式安装(长刀片) D11A-勾型安装(长刀片) EF-勾型安装(E向刀片)	电流 Rating

电压 V	电流 A	型号	型号	安装方式
1100	350	11URD70TTF350	11(A120)URD70TTI350	平端安装
1100	400	11URD70TTF400	11(A120)URD70TTI400	平端安装
1100	450	11URD70TTF450	11(A120)URD70TTI450	平端安装
1000	500	10URD70TTF500	10(A110)URD70TTI500	平端安装

电压 V	电流 A	型号	安装方式
1100	350	11(A120)URD70LI350	美式安装

电压 V	电流 A	型号	安装方式
1100	350	11URD70D11A350	勾型安装

电压 V	电流 A	型号	安装方式
1100	350	11URD70EF350	勾型安装

括号内为美式标法

联系人: 茅柳熊
电话: 021-67602388
电子邮箱: Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-06
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。